

## Conditions de modification par les gestionnaires de réseau public de la puissance de raccordement électrique des utilisateurs

*Date de la contribution : 06/05/2024*

Enerplan remercie la CRE pour les éléments exposés dans cette consultation publique. Enerplan considère que les modalités de modification de la puissance de raccordement en soutirage vise principalement les installations de consommation.

Si ces dispositions venaient à s'étendre aux sites de production, Enerplan suggère que des discussions soient organisées pour sonder les acteurs concernés.

En outre, Enerplan tient à souligner que les actifs de stockage contribuant aux Services Système souscrivent généralement une puissance inférieure à la puissance de raccordement et sont rarement amenés à activer le dépassement à pleine puissance de leurs installations. Pour ces raisons, Enerplan recommande d'exempter les actifs de stockage de ces conditions de modification de la puissance de raccordement en soutirage. Enerplan suggère également de tenir compte de la puissance certifiée en services système dans la formule de calcul  $P_{rac}$  adaptée, présentée à la page 7.

Enerplan reste disponible auprès de la CRE pour tout complément.