

Conditions de modification par les gestionnaires de réseau public de la puissance de raccordement électrique des utilisateurs

Date de la contribution : 03/05/2024

Bonjour,

ZE Energy remercie la CRE pour sa sollicitation des acteurs sur sa proposition d'ajustement automatique de la puissance de raccordement en soutirage (Pracc,sout). ZE Energy est favorable au principe proposé par la CRE d'optimiser Pracc,sout en fonction de l'usage effectif.

Cependant, ZE Energy souligne que les actifs contribuant aux Services Système, et notamment à la Réserve Primaire de Fréquence, doivent être exemptés de cet ajustement pour prendre en compte la rareté des activations à pleine puissance, qui ne justifie donc pas une souscription à hauteur de la puissance certifiée. Par conséquent, la formule en haut de la page 7 doit prendre en compte la puissance certifiée en Services Système, augmentée de la puissance nécessaire à la gestion du stock telle que définie dans le dossier de certification.

Nous vous remercions pour votre prise en compte, et restons à votre disposition pour clarifier notre position.

Cordialement,
Pierre PARENT.